

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
«Поточний ремонт системи внутрішнього електропостачання адміністративної будівлі
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24»**

	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	«Поточний ремонт системи внутрішнього електропостачання адміністративної будівлі за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 (код ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи). Очікувана вартість закупівлі – 189 156,00 грн. (сто вісімдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень 00 копійок).
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі кошторисної та тендерної документації. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим Замовником, а саме: - Дефектний акт; - Зведений кошторисний розрахунок; - Пояснювальну записку; - Локальний кошторис; - Підсумкову відомість ресурсів; - Розрахунок загальновиробничих витрат; - Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій. - Інформація про ціни на матеріальні ресурси, що долучаються після складання договірної ціни, в якій обов'язково зазначається: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію. Обов'язкова наявність в Учасника: - <i>Свідоцтва про відповідність стану системи вимірювань</i>, в якому зазначено, що стан електротехнічної лабораторії відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», з обов'язковими сферами процесів вимірювань: опір ізоляції, опір постійному струму, освітленість, випробування ізоляції підвищеною напругою, опір петлі фаза-нуль, постійна напруга, напруга пробного, опір заземлювальних пристроїв, випробувальна напруга, струм витoku, струм спрацювання, пробивна напруга, перевірка наявності та стану кіл між заземлювачем і елементами, що заземлюються; між захисними провідниками і елементами, що захищаються, струм відповідності (струм витoku). - <i>Дозвільні документи підприємства на виконання робіт підвищеної небезпеки</i>, які будуть виконуватись на об'єкті згідно Додатку 1 тендерної документації та локальних кошторисів Учасника, у відповідності до Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (зі змінами), а саме: Дозвіл Державної служби України з питань праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки, Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці.

		Після завершення поточного ремонту Виконавець зобов'язаний провести заміри опору ізоляції та надати Замовнику протокол (и) електровимірювань. Строк виконання робіт: по 01 грудня 2025 року
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначений з урахуванням кошторисної документації та кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукуваних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).

Уповноважена особа
РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій,
Черкаській та Кіровоградській областях



Наталія ЧЕРНЯК